

Số: 890/VKNT-HCQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2026

V/v: Yêu cầu báo giá Cải tạo, sửa chữa hệ thống cấp khí, lạnh buồng sạch Sanyo (Clean room unit MBCR-2220F) của khoa Vi sinh

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để có cơ sở lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Cải tạo, sửa chữa hệ thống cấp khí, lạnh buồng sạch Sanyo (Clean room unit MBCR-2220F) của khoa Vi sinh tại Viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh
- Thông tin liên hệ của bộ phận chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Phòng Hành chính Quản trị - Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh
 - Số điện thoại: 028 38374804
 - Địa chỉ email: hcqt@vienkiemnghiem.gov.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Việc tiếp nhận báo giá qua 1 trong 2 cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại Phòng Hành chính Quản trị, Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh tại số 200 Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, thành phố Hồ Chí Minh.

- Nhận qua email: hcqt@vienkiemnghiem.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 14h ngày 20 tháng 8 năm 2026 đến trước 16h ngày 27 tháng 8 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Lưu ý: Quý Công ty tham gia chào giá dịch vụ/hàng hóa có giá trị trên 50 triệu đồng phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được quy định theo khoản d Điều 5 Luật Đấu thầu 2023.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Quý Công ty tham gia chào giá dịch vụ/hàng hóa đề xuất cụ thể nhưng tối thiểu là 90 ngày kể từ ngày ký báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục như sau:



STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Cải tạo, sửa chữa hệ thống cấp khí, lạnh buồng sạch Sanyo (Clean room unit MBCR-2220F) của khoa Vi sinh	Cải tạo, sửa chữa hệ thống cấp khí, lạnh buồng sạch Sanyo (Clean room unit MBCR-2220F) của khoa Vi sinh theo Phụ lục danh mục công việc dự kiến đính kèm	01	Trọn gói	Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh tại số 200 Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, thành phố Hồ Chí Minh	60 ngày

2. Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có quan tâm đến **khảo sát chi tiết hạng mục thực hiện** tại địa chỉ số 200 Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, thành phố Hồ Chí Minh và báo giá dịch vụ nêu trên. Bảng báo giá có đóng mộc (bản chính) có thể hiện đầy đủ các chi tiết: nội dung dịch vụ, ngày báo giá, ngày hiệu lực, thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến, điều kiện thanh toán. Nhà thầu vui lòng cung cấp bảng báo giá theo mẫu phụ lục đính kèm.

3. Giá chào là đồng Việt Nam và thực hiện dịch vụ tại Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: số 200 Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, thành phố Hồ Chí Minh). Đơn giá bao gồm cả thuế GTGT và tất cả các chi phí (vật tư, nhân công, vận chuyển, lưu kho, lắp đặt, ...).

4. Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn bộ về sự an toàn, vệ sinh lao động trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xảy ra sự cố do kỹ thuật thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi hoàn những thiệt hại do mình gây ra cho Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh và các bên liên quan (nếu có).

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện trưởng (để báo cáo);
- Website của Viện;
- Lưu: VT, Phòng HCQT, tổ CNTT.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG


Vũ Trần Việt Anh

PHỤ LỤC
DANH MỤC, KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC DỰ KIẾN CẢI TẠO, SỬA
CHỮA HỆ THỐNG CẤP KHÍ, LẠNH BUỒNG SẠCH SANYO (CLEAN
ROOM UNIT MBCR-2220F) CỦA KHOA VI SINH

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số 890/VKNT-HCQT ngày 19 tháng 8 năm 2026)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng dự kiến	Đơn vị tính
1	HỘP QUẠT CẤP KHÍ SẠCH FAN FILTER BOX KẾT NỐI FCU Quạt ly tâm cấp gió tươi ARF#A2 - 1.5 KW - 3Φ +- 380V - 4P (Hoặc 220V) quạt ly tâm loại chuyên dụng cho phòng sạch - Lưu lượng: 3600 m3/h - Cột áp: 2500 Pa - Lọc Pre filter + Hepa filter + Lọc túi F8 - Vật liệu thép sơn tĩnh điện dày 1,2 (mm) - Được nằm trong hộp cách âm, cách nhiệt	- Cung cấp mới 01 quạt hút ly tâm cấp gió tươi cho phòng sạch bao gồm gia công hộp cách âm, cách nhiệt có hệ lọc - Bao gồm công tác bảo hành tại công trình tối thiểu 12 tháng	01	Bộ
2	HỆ THỐNG CẤP KHÍ LẠNH (FCU) - Công suất: $\geq 12,000$ BTU/h - Quạt Inverter - Áp suất tĩnh: định mức ≥ 30 Pa	- Cung cấp mới hệ cấp khí lạnh inverter - Bao gồm công tác bảo hành tại công trình tối thiểu 12 tháng	01	Hệ
3	CO, ỐNG ĐỔI TIẾT DIỆN, CHUYỂN TIẾP VÀ PHỤ KIỆN KHÁC CHO HỆ THÔNG THÔNG GIÓ - Ống gió (cho cấp và hồi) - Co, T kết nối (200x250; 200x550; 200x450; 200x350)	Dùng để kết nối đường ống thông khí	01	Lô
4	ỐNG RUỘT GÀ BẢO ÔN Φ200		30	m
5	BỘ GIÓ CẤP Quy cách: Hộp lọc bằng tole sơn tĩnh điện, t: 1.2mm, có mặt nạ tole soi lỗ bằng inox 304, t: 1.2mm	Hệ cấp	02	Bộ

	Soi lỗ, hộp lọc có cổ gió Φ200 Kích thước (DxRxC): 1200 x 600 x 350(mm)			
6	BỘ GIÓ HỒI PHÒNG VI SINH Kích thước (DxRxC): 450 x 450 x 300(mm) Toàn bộ bằng thép sơn tĩnh điện dày 1,2mm Lọc thô G4 (DxRxC): 400 x 400 x 20(mm), khung nhôm đúc, theo tiêu chuẩn EN 779:2012	Hệ hồi, bao gồm lọc G4	02	Bộ
7	LỌC HEPA Kích thước: 1200 x 600 x 75(mm) Khung được làm bằng nhôm đúc Vật liệu chế tạo: Sản phẩm được chế tạo từ vật liệu sợi thủy tinh, sợi tổng hợp Hiệu quả lọc 99.99% các hạt bụi có kích thước từ 0.3um theo tiêu chuẩn EN1822		02	Cái
8	VALVE ĐIỀU CHỈNH 200 x 350	Điều chỉnh lưu lượng cấp khí	02	Cái
9	HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỰ ĐỘNG BIẾN THIÊN ÁP CHO HỘP QUẠT CẤP KHÍ SẠCH (Thông qua biến tần tự động)	Biến tần điều khiển lưu lượng, áp suất	01	Hệ
10	VẬT TƯ PHỤ Sắt gia cố, cáp treo, bát đỡ, bù lon, ốc vít, tắc kê,....		01	Lô
11	VẬN CHUYỂN		01	Trọn gói
12	HIỆU CHUẨN CẤP ĐỘ SẠCH TRONG PHÒNG P04	Mời đơn vị thứ 3 thực hiện, cấp chứng nhận kết quả	01	Trọn gói
13	CÔNG LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN		01	Trọn gói

Phụ lục
BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi *[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cung cấp dịch vụ như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
Tổng cộng:						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày ... tháng... năm... *[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))